

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010308029510

发证日期: 2021 年 01 月 06 日

有效期至: 2031 年 01 月 06 日

委托人名称及地址

宁波开关电器制造有限公司
浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道长丰工业开发区

制造商名称及地址

宁波开关电器制造有限公司
浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道长丰工业开发区

生产企业名称及地址

宁波开关电器制造有限公司
浙江省宁波市江北区北海路 238 弄 76 号

**产品名称和系列、规格、
型号**

低压熔断器(刀型触头熔断器)
RT20-00; 熔断体: 额定电压 Un: AC500V、AC690V、DC250V; 额定电流 In: 125A、160A; 额定分断能力: 120kA (AC500V)、50kA(AC690V)、100kA(DC250V); 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件: 额定电压 Un: AC690V、DC250V; 额定电流 In: 160A; 极数: 1P、3P;

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息, 以后者查验结果为准



授权签字人:

主任:

陆志刚

陆楠

中国质量认证中心